



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

30.12.2013 № 293-1-24-13-4

Б.В. Соколову

на № _____ от _____

e-mail: sokolov@insafety.ru

Разъяснение требований
нормативных документов

На Ваш запрос сообщаю следующее.

1. На Ваш запрос сообщаю, что в сводах правил по пожарной безопасности отсутствуют требования по отнесению этажей зданий к надземным или подземным при переменных планировочных отметках уровня земли. По вопросам применения положений СП 118.13330.2012 следует обратиться в организацию, разработавшую и утвердившую указанный документ.

2. В Статье 89 ФЗ №123-ФЗ, как и в сводах правил по пожарной безопасности, упоминания об особом порядке проектирования эвакуационных путей и выходов для помещений в квартирах отсутствуют.

3. В соответствии с требованиями п.8.13 СП 4.13130.2013 тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15х15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

По мнению специалистов института в указанном пункте свода правил речь идет о проездах, перечисленных в пп. 8.1-8.12 СП 4.13130.2013.

Проезды, не предназначенные для пожарной техники, оборудовать разворотными площадками не требуется.

4. Как следует из названия статьи 32 Федерального закона №123-ФЗ, классификация по функциональной пожарной опасности предусматривается для самостоятельных объектов защиты - зданий, сооружений и пожарных отсеков, а не для отдельных вспомогательных помещений в их составе. Требования по необходимости выделения противопожарными преградами вспомогательных помещений различного функционального назначения, размещаемых в составе объекта защиты, содержатся в положениях СП 4.13130.2013.

Заместитель начальника института-
начальник научно-исследовательского центра



И.Р. Хасанов