



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

30.01.2014 № 13-1-28-13-2

На № б/н от 14.01.2014

О разъяснении требований пожарной
безопасности

Инженеру ООО «ИТБ»
Б.В. Соколову
634021, г. Томск,
e-mail: sokolov@insafety.ru

Уважаемый Борис Владимирович!

По существу Вашего обращения сообщая следующее.

1. Возможные варианты организации эвакуационных выходов исчерпывающе описаны в ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ).

2. В действующих нормативных документах под многоэтажным зданием понимается здание с числом этажей два и более.

3. В соответствии с информационным письмом МЧС России № 19-2-3-2855 от 19 июля 2012 г. до внесения изменений в действующие своды правил при размещении объектов защиты следует руководствоваться положениями ст. 151 ФЗ. Таким образом, для проектирования аварийных выходов Вам следует руководствоваться иными нормативными документами (в частности СНиП 21-01-97*) в части, не противоречащей требованиям ФЗ.

4. Световые проемы (в том числе заполненные окнами) в наружных стенах лестничных клеток необходимы для обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре и травмобезопасности. Из требований п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 не следует, что предусматривать естественное освещение в лестничных клетках типа Н2 не обязательно. Таким образом, необходимость наличия естественного освещения регламентируется требованиями СП 1.13130.2009. При наличии остекленных проемов в лестничных клетках типа Н2 они должны быть неоткрывающимися.

Заместитель начальника института -
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов