



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

13.01.2014 № 2-1-28-13-4

Б.В. Соколову

На № _____ от _____

email: sokolov@insafety.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ является техническим регламентом, принятым в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании".

СП 1.13130.2009 является нормативным документом по пожарной безопасности.

Таким образом, выполнению подлежат требования обоих документов.

Относительно противоречий в указанных документах сообщая, что специалисты института могут дать разъяснения после формулирования Вами их существа.

П. 4.4.8 СП 1.13130.2013 предписывает возможные варианты входа людей в незадымляемые лестничные клетки: из коридора; из вестибюля; из наружной воздушной зоны.

Требования нормативных документов по пожарной безопасности не регламентируют вариантов входа людей в незадымляемые лестничные клетки отличных от предписанных п. 4.4.8 СП 1.13130.2013.

Заместитель начальника института-
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов

Л.В. Гуринович
(495) 524-82-57