



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

11.03.2014 № 35-1-28-13-1

Инженеру ООО «ИТБ»

На № _____ от 11.02.2014

Соколову Б.В.

8(985)839-53-41, sokolov@insafety.ru

Для ответа на вопрос №1 недостаточно представленной Вами информации. Необходимо уточнить о соблюдении какого требования и о каком нормативном документе идет речь, а также представить графическую схему.

На сегодняшний день приоритетным является ФЗ №117-ФЗ. Поэтому, показатели пожарной опасности строительных материалов необходимо подбирать исходя из прописанных в нем требований.

Основные требования к эвакуационным выходам и путям эвакуации содержатся в ст.89 ФЗ. №117-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Для понимания общих принципов организации эвакуационных путей и выходов из зданий Вам следует полностью ознакомиться с указанной статьей данного документа.

В частности, в соответствии с ч.14 ст.89 ФЗ №117-ФЗ для случая, описанного в Вашем обращении, выходы в лестничную клетку как с подземного, так и с надземных этажей не будут являться эвакуационными.

Лестничной клеткой называют вертикально расположенный проем здания, который предназначается для установки лестничных маршей. Пол представляет собой внутреннюю часть помещения, которая служит в качестве перекрытий между подвалом либо нижним этажом, а потолок - нижняя ограждающая конструкция перекрытия, ограничивающая помещение сверху.

Заместитель начальника института -
начальник НИЦ ГП и ПЧСП

И.П. Хасанов