



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

Генеральному директору
СРО НП «АПБ»
В.В. Лебедеву

ул. Гжатская, д. 9, лит. А, пом. 5Н,
г. Санкт-Петербург, 195220

В.В. Лебедев № *В-204-341*
На № 22/11/11-2 от 22.11.2011 г.

В соответствии с поручением ДНД МЧС России по существу 1-го вопроса, изложенного в письме исх. №22/11/11-2 от 22.11.2011 г., считаем необходимым руководствоваться положениями статьи 140 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ при устройстве грузопассажирских лифтов с автоматическим дверями и скоростью передвижения кабины 1 м/с и более в многоквартирных жилых домах с учетом повышенного риска нахождения людей в движущейся кабине лифта при возникновении пожара обусловленного невозможностью своевременного принятия адекватного решения из кабины об остановке и/или изменении направления движения кабины (в направлении к основному посадочному этажу).

По существу 2-го вопроса считаем целесообразным повторно обратиться за разъяснениями к разработчикам СП 54.13330 – в Министерство регионального развития РФ.

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов

Б.Б. Колчев
(495) 521-8447