



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

Генеральному директору
СРО НП «АПБ»
В.В. Лебедеву

ул. Гжатская, д. 9, лит. А, пом. 5Н,
г. Санкт-Петербург, 195220

13.12.2011 № 13.2-04-4104

На № 25/10/11-1 от 25.10.2011 г.

В соответствии с поручением ДНД МЧС России по существу вопроса изложенного в письме исх. №25/10/11-1 от 25.10.2011 г. сообщаем, что требование п. 7.2а СП7.13130.2009 относиться к межквартирным холлам и холлам, обеспечивающим сообщение между помещениями здания (т.е. выполняющим функцию коридоров), а не к лифтовым холлам. Устройство вытяжной противодымной вентиляции из поэтажных лифтовых холлов, участков коридоров, выполняющих связь с незадымляемыми лестничными клетками здания, при отсутствии выходов в них из помещений различного функционального назначения с пожарной нагрузкой, не требуется.

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов

Б.Б. Колчев
(495) 521-8447