



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

04092011 № 13403-4804
На № 01/07/2011 от 01.07.2011

Генеральному директору
ООО «Альянс
Пожарной Безопасности»
Лебедеву В.В.

ул. Гжатская, д. 9, лит. А, пом. 5Н,
г. Санкт-Петербург, 195220
тел.: (812) 248-91-39,

о разъяснении требований
нормативных документов

По существу заданных вопросов сообщая, что в соответствии с п. 15 Правил разработки и введения в действие нормативных документов по пожарной безопасности (приложение к приказу МВД РФ № 769 от 23.11.98 г.) разъяснения по применению отдельных требований нормативных документов по пожарной безопасности даются организацией, подписавшей (утвердившей) документ. Поэтому, по вопросам трактовки указанных пунктов СНИП 31-06-2009, Вам следует обращаться в Министерство регионального развития РФ (правопреемник Госстроя России).

Вместе с тем, по мнению специалистов института, при определении количества эвакуационных выходов следует руководствоваться требованиями СП 1.13130.2.2009. Поскольку площадь рассматриваемых помещений больше 300 квадратных метров, то следует руководствоваться пунктом 4.2.2 указанного свода правил.

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов

Лсончук П.А.
(495) 524-81-74