



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

Соколову Б.В.

ул. Бориса Галушкина, д. 5,
ком. 507,
г. Москва, 129301

E-mail: sokolov@insafety.ru

11.03.2014 № 34-1-28-13-2

На № б/н от 27.01.2014 г.

По существу поставленных Вами вопросов сообщаем следующее.

1. Положениями п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 предусмотрено противопожарное заполнение проемов либо в стене лестничной клетки, либо в противоположной стене здания, расположенной под углом менее 135 градусов относительно стены лестничной клетки.

2. Гостиницы и общежития «квартирного типа» следует относить к объектам Ф 1.3 при размещении гостиничных номеров и апартаментов аналогично размещению квартир в жилых зданиях, с выполнением всех строительных и противопожарных требований, предъявляемым к объектам класса Ф 1.3, включая требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (п. 4.18, 5.2.2, 5.2.7 СП 4.13130.2013), обеспечению работы пожарных подразделений (п. 7.15), подъездам пожарных автомобилей (п. 8.1) и т.д.

3. В соответствии с положением п. 5.1.5 ГОСТ Р 53296-2009 не допускается, чтобы лифт для пожарных имел остановки в надземной части здания, а также на двух уровнях подземной части здания и на цокольном этаже.

Одновременно информируем, что в настоящее время разрабатывается новая редакция ГОСТ Р 53296, в которой будут внесены уточнения, в частности, в отношении подвального этажа в п. 5.1.5.

4. Правила отнесения этажей и частей здания к подземным или надземным содержатся в СП 4.13130.2013 (Раздел 3 и п. 6.11.1 – для зданий автостоянок), а также в строительных сводах правил.

Заместитель начальника института –
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов