

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"
ПИСЬМО**

**от 29 сентября 2022 г. N ИВ-117-4075-13-4
О ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

По существу обращения сообщаем следующее.

1. В соответствии с [пунктом 2\) части 1 статьи 6](#) Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент) пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным [законом](#), а также если пожарный риск не превышает допустимых значений.

Таким образом, если пожарная безопасность объекта подтверждается расчетом пожарного риска требования Технического [регламента](#) должны быть выполнены в полном объеме. Следовательно, при расчете пожарного риска допускается учитывать только пути эвакуации, соответствующие требованиям Технического [регламента](#), включая требования [статьи 89](#).

2. Групповая ячейка может считаться единым помещением только в контексте требований [п. 5.2.4](#) СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", т.е. для определения количества выходов из групповой ячейки и их ширины. При этом проектирование второго выхода из каждого помещения (игровая, спальня), входящего в состав групповой ячейки, не требуется. Проектирование второго выхода из групповой ячейки через помещение смежной групповой ячейки не допускается.

Иные требования нормативных документов и нормативных правовых актов, в частности, положения [части 3 статьи 89](#) Технического регламента, должны выполняться в полном объеме для каждого из помещений, входящих в состав групповой ячейки.

Начальник института
Д.М.ГОРДИЕНКО