



КонсультантПлюс

<Письмо> МЧС России от 17.12.2024 N
ИГ-19-16-1523
"О рассмотрении обращения"

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 25.03.2025

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ПИСЬМО
от 17 декабря 2024 г. N ИГ-19-16-1523

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы обращение, поступившее в МЧС России в форме электронного документа, рассмотрено и направляется **мнение** специалистов Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России" по указанным в обращении вопросам.

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности
и профилактической работы
А.А.МАКЕЕВ

Приложение

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНСТИТУТА

По существу вопросов, изложенных в обращении, сообщаем следующее.

Положения **п. 7.2 в)** СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" не распространяются на коридоры, расположенные в подвальном этаже. В отношении последних следует руководствоваться **п. 7.2 б)** указанного выше свода правил.

Аналогичным образом положения **п. 7.3 д)** СП 7.13130.2013 не распространяются на коридоры, подлежащие защите системами вытяжной противодымной вентиляции в соответствии с требованиями **п. 7.2 б)** этого свода правил.

Таким образом, коридоры любой протяженности, расположенные в подвальном этаже, выходы в которые предусмотрены из помещений с постоянным пребыванием людей, подлежат защите системами вытяжной противодымной вентиляции. В случае отсутствия на указанном этаже помещений с постоянным пребыванием людей указанные коридоры допускается не защищать системами вытяжной противодымной вентиляции за исключением случаев, когда указанные коридоры сообщаются с помещениями и внутренними объемами здания, защищаемыми системами приточной противодымной вентиляции (незадымляемые лестничные клетки, лифтовые

шахты, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы, безопасные зоны и пр.).

Заместитель начальника отдела 3.2 -
начальник сектора 3.2.3 НИЦ НТП ПБ
Б.Б.КОЛЧЕВ
