

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ****ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

ПИСЬМО
от 2 марта 2026 г. N ИГ-117-353-13-4

О ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное, и сообщается следующее.

Тип лестниц и лестничных клеток определяется в соответствии с классификацией, приведенной в [ст. 39, 40](#) Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент).

Наличие указанных в обращении конструкций нормативными документами по пожарной безопасности не регламентировано.

По мнению специалистов института, возможность устройства декоративных или иных элементов во внешних ограждениях лестницы 3-го типа может быть допущена при соответствующем обосновании в рамках положений [п. 5 ч. 1 ст. 6](#) Технического регламента.

Также обращаем внимание, что при проектировании лестниц 3-го типа необходимо учитывать положения [ГОСТ Р 53254-2009](#) "Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний".

Начальник института
Э.М.ИДРИСОВ