

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ****ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"****ПИСЬМО****от 2 мая 2023 г. N ИГ-117-1029-13-2****О РАЗЪЯСНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное.

По существу изложенных в письме вопросов сообщаем следующее.

1. В соответствии с требованиями **ч. 3 ст. 85** Федерального закона от 22.07.2008. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также в соответствии с положениями **п. 7.1** СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" не допускается обособленное применение приточной противодымной вентиляции, обеспечивающей защиту помещений и объемов, в том числе указанных в **п. 7.14** СП 7.13130.2013 (незадымляемых лестничных клеток типов Н2, Н3, лифтовых шахт, тамбур-шлюзов, безопасных зон и пр.) в зданиях без устройства вытяжной противодымной вентиляции в помещениях (в т.ч. в коридорах), сообщающихся через дверные или иные проемы с перечисленными выше объемами (помещениями). Таким образом, указанные в запросе вестибюли, сообщающиеся с шахтами лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений", в том числе через лифтовые холлы, подлежат защите системами вытяжной противодымной вентиляции.

2. Под термином "в необходимом сочетании", указанным в **п. 7.1** СП 7.13130.2013, следует понимать устройство систем вытяжной противодымной вентиляции во всех помещениях, в том числе коридорах, сообщающихся через дверные или иные проемы с помещениями или объемами, защищенными системами приточной противодымной вентиляции на любом этаже, включая первый.

Начальник института
Д.М.ГОРДИЕНКО