

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ****ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"****ПИСЬМО****от 2 августа 2024 г. N ИГ-117-1686-13-4****О РАЗЪЯСНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

Специалисты института в соответствии с поручением руководства МЧС России рассмотрели обращение в адрес ФГБУ ВНИИПО МЧС России, поступившее в форме электронного документа, и в пределах компетенции сообщают следующее.

При проектировании путей эвакуации необходимо руководствоваться [СП 1.13130.2020](#) "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (далее - СП 1.13130.2020).

В частности, при проектировании эвакуационных путей из общественных зданий по открытой лестнице 3-го типа необходимо руководствоваться положениями [п. 7.1.2](#) СП 1.13130.2020.

Для эвакуационных лестниц наличие заступов не предусмотрено и не является допустимым ввиду невозможности обеспечения беспрепятственной и безопасной эвакуации людей по лестницам с такими заступами, за исключением случая, когда обеспечивается нормативная ширина проступи без учета этого заступа, или в случае отклонения геометрического размера проступи в пределах 5% от нормативного значения.

В соответствии с требованиями [п. 4.4.3](#) СП 1.13130.2020 высота ступени на путях эвакуации должна быть не более 22 см и не менее 5 см.

В соответствии с [п. 4.2.9](#) СП 1.13130.2020 не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.

При этом, в соответствии с [п. 7.1.2](#) СП 1.13130.2020 наружные открытые лестницы допускается использовать в качестве второго и иных дополнительных эвакуационных выходов со второго этажа зданий.

В соответствии с [п. 4.4.7](#) СП 1.13130.2020 лестницы 3-го типа допускается предусматривать в качестве единственного пути эвакуации из одиночных технических помещений либо из системы таких помещений (части этажа выделенной глухими противопожарными перегородками не ниже

1-го типа) общей площадью (включая площадь коридоров) не более 300 м², размещенных не выше 2-го этажа и не выше 9 м с суммарным пребыванием не более 5 человек, а также в иных случаях, оговоренных в указанном [своде](#) правил. В остальных случаях следует применять лестничные клетки.

Таким образом, лестница 3-го типа не может являться единственным выходом со второго этажа общественного здания, за исключением вышеуказанного случая.

Временно исполняющий обязанности
начальника института
А.Б.СИВЕНКОВ
