

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ****ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"****ПИСЬМО  
от 5 марта 2026 г. N ИГ-117-385-13-5****О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ**

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение.

Этажность вставок, встроек, входящих в состав производственного здания и не являющихся самостоятельными пожарными отсеками, а также выделенных противопожарными преградами согласно положениям [подраздела 6](#) СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", не учитывается при определении этажности основного производственного здания, в котором они расположены.

Суммарная площадь вставок, выделяемых противопожарными перегородками 1-го и противопожарными стенами 2-го типов, а также встроек и производственных помещений, не должна превышать площади пожарного отсека, установленной в [СП 2.13130.2020](#) "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (далее - СП 2.13130.2020).

В случае, если вставка выделена в самостоятельный пожарный отсек, отделенный противопожарными преградами от производственной части, то этажность каждого из указанных пожарных отсеков определяется отдельно в соответствии с требованиями [СП 2.13130.2020](#).

Начальник института  
Э.М.ИДРИСОВ