



<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 05.11.2024 N ИГ-117-2447-13-4  
"О применении нормативных документов"

---

**Источник публикации**

Документ опубликован не был

**Примечание к документу**

При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

**Название документа**

<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 05.11.2024 N ИГ-117-2447-13-4  
"О применении нормативных документов"

---

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

**ПИСЬМО  
от 5 ноября 2024 г. N ИГ-117-2447-13-4**

**О ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное.

В ответ на обращение сообщаем, что размещаемые на территории детских дошкольных учреждений "теневые навесы" являются вспомогательными некапитальными сооружениями (постройками). Согласно п. 4.15 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" минимальные противопожарные расстояния от общественных зданий до указанных построек следует определять по таблице 1 СП 4.13130.2013, при этом для построек с неопределенными пожарно-техническими характеристиками значения следует принимать по V-й степени огнестойкости.

Теневые навесы, размещаемые на территории ДОО, не имеют наружных ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости. С учетом этого, их следует классифицировать как сооружения (постройки) V степени огнестойкости. Соответственно для общественного здания II-й степени огнестойкости класса С0 значение расстояния до сооружения (постройки) V-й степени огнестойкости составит 10 м.

Начальник института  
А.Б.СИВЕНКОВ