

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ****ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"****ПИСЬМО****от 6 декабря 2024 г. N ИГ-117-2740-13-2****О РАЗЪЯСНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное.

Требования [п. 6.1.1](#) СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" предусматривают, что при определении этажности здания учитываются площадки, ярусы этажерок и антресоли, площадь которых на любой отметке превышает 40% площади этажа здания.

Данные требования означают, что при проектировании необходимо поочередно сравнивать площадь каждой площадки (этажерки, антресоли) с площадью этажа здания. Если площадь какой-либо одной площадки (этажерки, антресоли) превышает 40% площади этажа здания, то здание необходимо проектировать как двухэтажное (если такая площадка одна) или многоэтажное (если таких площадок несколько). При этом допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека должна приниматься согласно требованиям [табл. 6.1](#) для двухэтажных или многоэтажных зданий соответственно, а данные площадки (этажерки, антресоли) должны иметь пределы огнестойкости, соответствующие пределам огнестойкости междуэтажных перекрытий.

Начальник института  
А.Б.СИВЕНКОВ