



<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 07.09.2021 N ИГ-117-1107-13-2
"О разъяснении нормативных требований"

Источник публикации

Документ опубликован не был

Примечание к документу

При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

Название документа

<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 07.09.2021 N ИГ-117-1107-13-2
"О разъяснении нормативных требований"

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

**ПИСЬМО
от 7 сентября 2021 г. N ИГ-117-1107-13-2**

О РАЗЪЯСНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Настоящим сообщаем, что положения [подпунктов г\) и ж\) пункта 7.2](#) СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" распространяются на незадымляемые лестничные клетки типа Н1.

Начальник института
Д.М.ГОРДИЕНКО