



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

**ПИСЬМО
от 10 апреля 2024 г. N ИГ-117-747-13-4**

О ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение в адрес МЧС России, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное.

По существу обращения сообщаем следующее.

По мнению специалистов института, требование о количестве эвакуационных выходов, регламентируемое [п. 5.1.3](#) СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" и требование о максимальных расстояниях из помещений до выхода наружу или на лестничную клетку ([п. 5.2.2](#) СП 1.13130.2020) распространяются только на помещения с возможным пребыванием детей. Для иных помещений при определении указанных параметров необходимо руководствоваться общими требованиями и требованиями раздела 7 СП 1.13120.2020.

Временно исполняющий обязанности
начальника института
С.Н. ТАРАНОВ