



<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 11.04.2023 N ИГ-117-802-13-4
"О разъяснении требований нормативных документов"

Источник публикации

Документ опубликован не был

Примечание к документу

При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

Название документа

<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 11.04.2023 N ИГ-117-802-13-4
"О разъяснении требований нормативных документов"

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

ПИСЬМО

от 11 апреля 2023 г. N ИГ-117-802-13-4

О РАЗЪЯСНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

В ответ на обращение сообщаем следующее.

По вопросу 1. К понятию "воздушная зона", используемому в [п. 9.2.2](#) СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (далее - СП 1.13130.2020), необходимо предъявлять требования аналогично требованиям при устройстве наружных воздушных переходов при незадымляемых лестничных клетках типа Н1 в соответствии с [п. 8.3](#) и [Приложением Г](#) СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" (далее - СП 7.13130.2013). В указанном приложении приведены характерные геометрические размеры, в результате соблюдения которых будет обеспечиваться незадымляемость воздушных переходов.

По вопросу 2. По мнению специалистов института, положения [п. 7.17 е\)](#) СП 7.13130.2013 должны выполняться в том числе и при размещении пожаробезопасной зоны на площадках незадымляемой лестничной клетки типа Н2.

По вопросам 3, 4. Специалисты института считают возможным предусматривать выделенные в объеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2 помещения пожаробезопасных зон с выходами только в ее объем с целью оптимизации проектных решений, направленных на создание необходимых условий пребывания людей при подаче наружного воздуха в объем незадымляемой лестничной клетки с отрицательной температурой.

При этом, принимая во внимание отсутствие сформированных в [СП 7.13130.2013](#) и [СП 1.13130.2020](#) требований к описанным выше помещениям пожаробезопасных зон, считаем возможным подтверждение указанных решений в рамках положений [п. 3 - 5 ч. 1 ст. 6](#) Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Заместитель начальника института -
начальник НИЦ НТП ПБ

А.Ю.ЛАГОЗИН
