

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ****ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"****ПИСЬМО
от 11 июня 2025 г. N ИГ-117-1174-13-2****О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ**

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное. По существу изложенных в письме вопросов сообщаем следующее.

По вопросу 1. **Части 1 и 2 статьи 10** Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее по тексту - ФЗ-123) устанавливают цели классификации веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности.

Согласно **части 1 статьи 12** ФЗ-123 к негорючим материалам относятся вещества и материалы, неспособные гореть в воздушной среде; **части 2 статьи 12** ФЗ-123 к горючим относятся вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. Таким образом, в **п.п. ж) п. 7.2** СП 7.13130.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" под горючими веществами и материалами следует понимать вещества и материалы по классификации **статьи 12** ФЗ-123.

По мнению специалистов института, если цели классификации веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности соответствуют **части 1 статьи 10** ФЗ-123, а именно используются для установления требований пожарной безопасности при получении веществ и материалов, применении, хранении, транспортировании, переработке и утилизации, то к указанным горючим веществам и материалам будут относиться в том числе текстильные и кожаные материалы.

По вопросам 2, 3. Любые помещения, сообщающиеся с незадымляемыми лестничными клетками, или помещения без естественного проветривания при пожаре с постоянными рабочими местами (в редакции **СП 7.13130.2013** с изменениями 1, 2), с постоянными рабочими местами, либо с постоянным пребыванием людей (в редакции **СП 7.13130.2013** с изменениями 1 - 3), относящиеся к одному из классов функциональной пожарной опасности Ф2 - Ф4, в соответствии с

п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013 подлежат защите системами вытяжной противодымной вентиляции, если в них хранятся или используются горючие вещества и материалы (в редакции СП 7.13130.2013 с изменениями 1, 2), либо хранятся, используются, либо обращаются горючие вещества и материалы (в редакции СП 7.13130.2013 с изменениями 1 - 3).

По вопросам 4, 5. В приложении 3 Пособия по применению СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" перечислены часто встречающиеся вещества, которые являются пожарной нагрузкой, т.е. вещества и материалы, имеющие теплоту сгорания независимо от их влажности. Вместе с тем следует отметить, что указанный перечень не является исчерпывающим.

При этом следует отметить, что все помещения с хранением, использованием или обращением перечисленных в вопросах 4, 5 веществ и материалов попадают под требование п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013.

По вопросу 6. В случае, если вестибюль выполняет только функцию приема и распределения людей и не предназначен для хранения, использования или обращения горючих веществ и материалов, то, по аналогии с коридором, допускается проектировать удаление продуктов горения через него из примыкающих помещений площадью до 200 м²: производственных категорий В1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.

В случае, если в вестибюле хранятся, используются или обращаются горючие вещества и материалы, то указанный выше подход не применяется.

Начальник института
А.Б.СИВЕНКОВ