



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

**ПИСЬМО
от 13 февраля 2018 г. N 673эп-13-4-4**

О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ МЕТОДИК

Рассмотрев обращение, сообщаю следующее.

В "[Методике](#) определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности" (утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 N 382, с изменениями, внесенными приказами МЧС России N 749 от 12.12.2011 г. и N 632 от 02.12.2015 г.) (далее - Методика) не отражены вопросы учета имеющихся на объекте защиты противопожарных дверей при расчете пожарного риска.

По мнению специалистов института, с учетом [пункта 7](#) Методики, состояние дверных проемов (открыто/закрыто), в том числе оборудованных противопожарными дверями, следует принимать исходя из реализации наихудших условий для обеспечения безопасности людей при пожаре.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности
В.В.ТЕЛЕШ