

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ****ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"****ПИСЬМО****от 18 декабря 2024 г. N ИГ-117-2834-13-4****О ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное.

В ответ на поступившее обращение сообщаем следующее.

Согласно требованию [п. 4.2.3](#) СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" в проемах эвакуационных выходов не допускается установка подъемно-опускных дверей и ворот, за исключением случаев, когда обеспечена их жесткая фиксация в открытом состоянии с соблюдением высоты эвакуационного выхода в соответствии с требованиями настоящего [свода правил](#). В свою очередь, выходы являются эвакуационными при выполнении условий [ст. 89](#) Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент).

Ввиду вышеизложенного, сообщаем, что при выполнении вышеуказанных требований [СП 1.13130.2020](#) и Технического [регламента](#), а также требований к размещению внеквартирных хозяйственных кладовых [п. 5.2.11](#) СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", допускается предусматривать заполнение проема данного помещения в виде двери с подъемно-опускным механизмом.

Также сообщаем, что указанная жесткая фиксация может обеспечиваться любыми конструктивными способами. В настоящее время нормативных требований к устройству таких дверей не предъявляется, за исключением требования к пределу огнестойкости заполнений дверных проемов противопожарных преград, которые регламентированы [табл. 24](#) Технического регламента.

Начальник института
А.Б.СИВЕНКОВ

