



<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 20.10.2023 N ИГ-117-2282-13-2
"О рассмотрении обращения"

Источник публикации

Документ опубликован не был

Примечание к документу

При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

Название документа

<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 20.10.2023 N ИГ-117-2282-13-2
"О рассмотрении обращения"

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

**ПИСЬМО
от 20 октября 2023 г. N ИГ-117-2282-13-2**

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

В ответ на обращение сообщаем, что положения [п. 7.11 г\)](#) СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" в части необходимости защиты горючей кровли негорючими материалами распространяются на дымовые люки при их установке на высоте менее 2,0 метра.

Заместитель начальника института -
начальник НИЦ НТП ПБ
А.Ю.ЛАГОЗИН