



<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 22.07.2024 N ИГ-117-1578-13-2
"О рассмотрении обращения"

Источник публикации

Документ опубликован не был

Примечание к документу

При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

Название документа

<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 22.07.2024 N ИГ-117-1578-13-2
"О рассмотрении обращения"

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

**ПИСЬМО
от 22 июля 2024 г. N ИГ-117-1578-13-2**

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

Специалисты института рассмотрели обращение и сообщают следующее.

Принимая во внимание определение ramпы, приведенное в п. 3.1.26 СП 113.13330.2023 "Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21 02-99*", ramпа может размещаться только в многоуровневых автостоянках.

Согласно второму абзацу п. 7.10 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" в многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением. Для удаления продуктов горения с верхних этажей многоэтажных зданий допускается применение дымовых люков, клапанов или открываемых фонарей и фрамуг в составе систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением.

На основании выше изложенного, считаем возможным для ramп, над покрытиями которых не предусмотрено размещение следующих выше этажей (уровней), предусматривать применение систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги при соответствующем расчетном обосновании.

Временно исполняющий обязанности
начальника института
А.Б.СИВЕНКОВ