



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

29.06.2020 № 1096-1-29-13-4 Зельнову А.А.

На № 34261587 от 02.06.2020.

e-mail: leninstroyproekt@rambler.ru

О проведении расчетов
пожарного риска

В ответ на Ваш запрос в МЧС России сообщая следующее.

Учет состояний проемов, в том числе с использованием дверей с нормируемым пределом огнестойкости не определен действующей «Методикой определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности», утвержденной Приказом МЧС России №382 от 30 июня 2009 г., с учетом изменений внесенных Приказом МЧС России №749 от 12.12. 2011 г. и Приказом МЧС России №632 от 02.12.2015 года (далее – Методика).

Использование механизмов учета состояния проемов, не отраженных в действующей методике, связанных с искусственным ограничением распространения пожара и его опасных факторов, в том числе закрытие противопожарной двери из помещения по окончании эвакуации из него, может приводить к недооценке пожарной опасности объектов. В частности, такая постановка задачи приводит к возможности обосновать устройство единственного выхода с этажа при любой площади этажа и количестве размещаемых на нем людей, обосновать возможность замены незадымляемой лестничной клетки на обычную, оборудованную противопожарными дверями (или даже обычными дверями с устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах).

Состояние дверных проемов определяется в зависимости от рассматриваемого сценария пожара таким образом, чтобы в соответствии с п. 7 Методики в сценарии реализовывались наихудшие условия для обеспечения безопасности людей. Как правило, принимаются открытыми двери на пути эвакуации из помещения очага пожара, поскольку при этом происходит наиболее быстрое распространение опасных факторов пожара.

Двери в других помещениях, выходящих в коридор, принимаются закрытыми, поскольку при таком сценарии пожара не происходит «растекания» продуктов горения по объему здания, и на путях эвакуации достигаются максимальные значения опасных факторов пожара. При наличии в здании обычной лестничной клетки, дверь в лестничную клетку также принимается открытой и рассматривается распространение опасных факторов пожара на другие этажи здания.

Учет состояния дверных проемов в соответствии с «Методикой определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», утвержденной Приказом МЧС России №404 от 10 июля 2009 г., с учетом изменений внесенных Приказом МЧС России №649 от 14.12. 2010 г., производится аналогичным образом.

Начальник института



Д.М. Гордиенко