



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»  
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

10.03.2015 № 1021 эп-13-4-4 Главному инженеру проекта  
На № б/н от 16.02.2015 г. ООО «Проектный институт  
«НИКА И КО»

Л.Н. Красновой

390046, г. Рязань, ул. Татарская, д. 91  
[nikaiko@yandex.ru](mailto:nikaiko@yandex.ru)

О разъяснении класса функциональной  
пожарной опасности

Исходя из перечня помещений в указанном Вами здании храма, это здание может быть отнесено к классу функциональной пожарной опасности Ф 2.2.

В настоящее время рассматриваются предложения Департамента надзорной деятельности и профилактической работы о выделении культовых зданий, в том числе, зданий православных храмов в отдельный класс функциональной пожарной опасности.

Заместитель начальника института –  
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов