



**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

11 ИЮН 2010 № 19-2-4-3204
На № 37 от 6.05.10

Директору
ООО «ИнжСтройПроект»
П.Н. Марчуку

ул. Лавочкина, д. 13, корп. 6
г. Химки, 141400

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности МЧС России обращение по вопросу разъяснения требований нормативных документов по пожарной безопасности и положений ранее согласованных (письмо от 10.06.2008 г. №19-2-2-1966, от 27.04.2009 г. №19-2-2-1885) технических условий по обеспечению пожарной безопасности торгово-делового центра ОАО «Галерея Чижова» по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35, 35а, ул. Плехановская, д. 296 (далее – Технические условия), рассмотрено.

По пункту 1 обращения. К объектам, проектирование которых началось до 1 мая 2009 г., применяются нормы, действовавшие на момент начала проектирования.

По пункту 2. Требования п. 357 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» распространяются на все стоянки транспортных средств вне зависимости от организационно-правовой формы собственности и функционального назначения хранимого автотранспорта, за исключением индивидуального.

По пунктам 3, 8. В случае применения материала, исключаяющего осыпание при его разрушении, дополнительной защиты в виде сетки или армирования стекла не требуется.

По пункту 4. В соответствии с требованиями пункта 6.25 СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей» и пункта 4.1.17 Технических условий световые указатели путей движения автомобилей должны быть подключены к сети аварийного (эвакуационного) освещения. Использование флуоресцентных указателей допускается в качестве дополнительных.

По пункту 5. Положениями пункта 5.14 СНиП 21-02-99* в зданиях автостоянок, в которых рампа одновременно служит эвакуационным путем, тротуар шириной не менее 0,8 м устраивается с одной стороны рампы. Учитывая, что конкретная сторона размещения тротуара названным нормативным

325429

документом не регламентирована, а безопасная эвакуация из здания подтверждена выполненным в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91* расчетом, размещение эвакуационного тротуара по центру рампы, при выполнении устройств, предотвращающих заезд на него автотранспортных средств, не противоречит требованиям пожарной безопасности.

По пункту 6. В соответствии с частью 7 статьи 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) в проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей. Вместе с тем, принимая во внимание то, что использование роллставней (закрытие дверей роллставнями) производится исключительно во внерабочее время при отсутствии в торговых помещениях сотрудников и клиентов торгового центра, препятствия свободному проходу людей не возникнет. На основании изложенного упомянутое требование Технического регламента не распространяется на применение роллставней в указанном режиме.

По пунктам 7 и 11. Дополнительного согласования ширины эвакуационного выхода и ширины участка эксплуатируемой кровли, применяемого в качестве пути эвакуации из помещения котельной, с органами государственного пожарного надзора не требуется, если соблюдаются требования пунктов 6.16, 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и безопасная эвакуация из здания при указанных в обращении параметрах подтверждена выполненным в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91* расчетом.

По пунктам 9, 13. Выделение рампы в отдельный пожарный отсек и противоподымную защиту атриума следует выполнять в соответствии с требованиями согласованных в установленном порядке Технических условий.

По пункту 10. Выполнение на объекте защиты перегородок торговых помещений из закаленного стекла толщиной 10 мм, с дополнительным орошением названных перегородок спринклерной установкой пожаротушения, не противоречит ранее принятым на заседаниях нормативно-технического совета ДНД МЧС России решениям, а также положениям Технических условий. Учитывая, что в данном случае предел огнестойкости светопрозрачной перегородки не регламентируется, согласования способов крепления названного остекления с органами государственного пожарного надзора не требуется.

По пункту 11. Требованиями части 2 статьи 90 Технического регламента в зданиях, сооружениях и строениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам. Также, в соответствии с пунктом 8.4* СНиП 21-01-97* выходы из лестничных клеток предусматриваются на кровлю или чердак. Учитывая изложенное, выход из лестничной клетки на кровлю здания через техническое помещение не противоречит требованиям пожарной безопасности в

случае, если названное помещение относится к чердаку здания.

По пунктам 14, 15. Изменения в ранее разработанные технические условия, в том числе выполнение проема в ранее предусмотренной глухой противопожарной перегородке, отделяющей коридор первого этажа от эвакуационной лестничной клетки, ведущей из подвальных помещений, подлежат согласованию в установленном порядке.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора
Департамента надзорной деятельности



А.Н. Гилетич