



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

Гр. Безногих М.В.

25.02.2026 № ИГ-117-298-13-4
На № 34858018 от 05.02.2026

E-mail: beznogih@bk.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 5 февраля 2026 г. № 34858018, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 5 февраля 2026 г. № ГИ-1448, и сообщается следующее.

Возможность организации пути эвакуации при пожаре через проём, оборудованный дренчерной завесой, нормативными документами по пожарной безопасности не ограничивается.

Начальник института

Э.М. Идрисов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2CF0CC41D859BFDF5B7C026FF8516436
Владелец: Идрисов Эдуард Минигалиевич
Действителен с 16.07.2025 по 09.10.2026

Пехотиков Сергей Андреевич
Шамонин Валерий Геннадьевич
8(495) 524-81-24