

Выбор типа исполнения кабельного изделия определяется по преимущественной области применения в соответствии с таблицей 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Раздел 4, раздел 5 и таблица 2 ГОСТа 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» включены в приказ от 16 апреля 2014 года N 474 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 25 февраля 2016 года). Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. N 1097-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31565-2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.

Согласно таблицей 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара должен применяться тип исполнения кабельного изделия «нг(A)-FRLS» или «нг(A)-FRHF». В зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах должен применяться тип исполнения кабельного изделия только «нг(A)-FRHF». Так же подтверждением необходимости применения типа исполнения кабельного изделия «нг(A)-FRHF» на объектах с массовым пребыванием людей является информационно письмо Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) «1299-ОГ03» от 15.08.2017г. и письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России «7500Эн-13-3-2» от 06.12.2016.

На объекте защиты может одновременно находится более 50 человек.

Определение «Объект с массовым пребыванием людей» указан в пункте 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390): «В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находится 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей». В иных нормативных правовых актах и нормативных документах по пожарной безопасности указанное определение не содержится. До внесения изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 г. № 947) определение «Объект с массовым пребыванием людей» указан был в пункте 5. Так же подтверждением определением «Объект с массовым пребыванием людей» является информационно письмо МЧС России «19-16-967» от 04.10.2012г.



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

06.12.2016 № 7500-м-13-3-2
На № б/н от 25.11.2016



Уважаемый Николай Александрович!

Таблица 2 ГОСТ 31565 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» содержит минимальные требования, предъявляемые к кабельным изделиям.

Для систем противопожарной защиты в зданиях с массовым пребыванием людей необходимо использовать кабели типа исполнения нг(А)-FRHF, так же допускается применение кабелей с более высокими показателями пожарной безопасности (например, нг(А)-FRHFLT_x).

Врио начальника института

Д.М. Гордиенко



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)**

Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1, Москва, 109074

Тел: (499) 236-03-00; факс: (499) 236-62-31

E-mail: info@gost.ru

<http://www.gost.ru>

ОКПО 00091089, ОГРН 1047706034232

ИНН/ КПП 7706406291/770601001

Чернову В.В.

electrolight@yandex.ru

15.08.2017 № 1299-ОГ/03

Уважаемый Виктор Васильевич!

Управление технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии совместно с техническим комитетом «Пожарная безопасность» (ТК 274) рассмотрело Ваше обращение от 16 июля 2017 г. (вх. 35881) по вопросу ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» и в рамках своей компетентности сообщает.

Согласно таблицы 2 «Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения» ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» при условии постоянного или временного пребывания 50 и более человек, т.е. массового пребывания людей, в соответствии с п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, кабельные линии и электропроводки в зданиях следует выполнять кабелями типа исполнения не ниже (нг(...)) – FRHR» - для системы противопожарной защиты, согласно части 2 статьи 82 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции Федерального закона от № 117-ФЗ от 10 июля 2012 г. «О внесении изменений в «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Кабельные линии и электропроводки систем, не относящихся к системам противопожарной защиты, следует выполнять кабелями (нг(...)) – HF».

В случае, если объект не является объектом массового пребывания людей, т.е. на объекте одновременно не находится 50 и более человек для систем противопожарной защиты кабельные линии и электропроводки в зданиях следует выполнять кабелями типа исполнения не ниже (нг(...)) – FRLS», а кабельные линии и электропроводки систем, не относящихся к

системам противопожарной защиты, следует выполнять кабелями типа исполнения (нг(...)) – LS».

Таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» устанавливает минимальные требования к кабельным изделиям, применяемым при проектировании и строительстве объектов.

Начальник Управления технического
регулирования и стандартизации

О.В.Мезенцева

Исп. Землина О.В.
(499) 236-42-60

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E573211E780D5E0071B4F0F3ECA
Кому выдан: Мезенцева Оксана Васильевна
Действителен: с 24.06.2017 до 24.06.2018



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

Гр. Светушенко С.Г.

Электроприборовский проезд,
д. 2а, оф. 5, г. Владимир, 600005

04 ОКТ 2012

№

19-16-967

На №

от

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности МЧС России Ваше обращение рассмотрено и сообщается следующее.

1. К объектам с ночным пребыванием людей относятся объекты с помещениями, в которых в ночное время возможно пребывание людей, за исключением жилых домов и объектов с персоналом, осуществляющим охрану.

2. Количество рабочих мест на объекте определяется в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.

3. Согласно пункту 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее - Правила), объекты, на которых одновременно находится 50 и более человек относятся к объектам с массовым пребыванием людей.

4. Под листовым металлом в Правилах понимается металлическое изделие, представляющее собой тонкий лист из металла с обрезной или необрезной кромкой, поставляемый в рулонах или в виде листов. При этом к основным категориям металлических листов относятся: горячекатаный, холоднокатаный, прокатно-вытяжной, оцинкованный и профилированный листы.

5. К сгораемым перекрытиям относятся перекрытия, в конструкции которых используются материалы, относящиеся к группе горючести Г1-Г4.

6. Вывод сигнала о пожаре на пульт государственной противопожарной службы является требованием рекомендательного характера. Прямая телефонная связь с ближайшим подразделением пожарной охраны может предусматриваться посредством снятия микротелефона без набора номера на телефонный аппарат, номер которого заранее сообщается абонентом на коммутационной станции, т.е. в так называемом режиме «прямой связи». При этом сообщается, что в настоящее время в



Вх 22-п от 08.10.12

Правилах «прямая телефонная связь с подразделениями пожарной охраны» заменена на «телефонная связь с подразделениями пожарной охраны». Каналы GSM/GPRS сотовой связи, это один из видов мобильной радиосвязи, в основе которого лежит сотовая сеть и использование их для передачи тревожных извещений (как альтернатива телефонной связи) не допускается.

7. В соответствии с пунктом 12 Правил, на объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (без исключений).

8. Требованиями пункта 16 Правил установлено, что территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан должны обеспечиваться звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре. При этом типы оповещателей, размещение и количество нормативными правовыми документами не регламентировано.

9. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости - это жидкости, способные самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющие температуру вспышки не выше 61 °С и выше 61 °С соответственно. При заправке баллонов горючими газами (метан, бутан, пропан, ацетилен, водород и т.д.) хранение их не допускается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

10. Пунктом 1 Правил устанавливаются правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности. При этом, требования изложенные в Правилах, являются обязательными для исполнения.

11. К противопожарным преградам, согласно части 35 статьи 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», относятся строительные конструкции с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности, объемные элементы здания или иные инженерные решения, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения, в другую или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями.

12. Пунктом 33 Правил установлено, что при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обязан обеспечивать соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, в соответствии с требованиями которых они были запроектированы и построены (СНиП, НПБ, ГОСТ и т.д.).

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора Департамента
надзорной деятельности



С.П. Воронов

Исп.: Карамышев В.В.
тел.: (495) 212-07-21