



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

08.06.2018 № 1230-1-29-15-4

Л.А. Фаустову

На № б/н от 12.04.2018 г.

E-mail: lfaustov@mail.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что в соответствии с п. 2 статьи 2 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее-Технический регламент) безопасная зона – это зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов (ОФП) или в которой опасные факторы пожара отсутствуют, либо не превышают предельно допустимых значений.

Таким образом, понятие «безопасной зоны» фактически соответствует понятию «выхода наружу». Термин «безопасная зона» был введен в положения Технического регламента для использования в исключительных случаях применительно к объектам, где выполнение выхода непосредственно наружу физически невозможно или экономически нецелесообразно, либо в случае, когда контингент здания не имеет возможности эвакуации (маломобильные группы населения, персонал спецобъектов).

Одновременно сообщаю, что при наличии объекта защиты, разделенного на несколько пожарных отсеков, возможность отнесения соседнего пожарного отсека к безопасной зоне должна быть нормативно обоснована. В настоящее время подобные требования в нормативных документах по пожарной безопасности отсутствуют, поэтому такое обоснование может быть приведено только в рамках специальных технических условий (далее - СТУ), с учетом положений ст.78 Технического регламента.

На основании вышеизложенного сообщаем, что соседний пожарный отсек не может быть априори отнесен к безопасной зоне при отсутствии дополнительных требований, предъявляемых к нему, в т.ч. в рамках СТУ (необходимость дальнейшей эвакуации непосредственно наружу, свободная площадь для размещения эвакуирующихся и т.д.).

Одновременно сообщаю, что эвакуация людей через соседний пожарный отсек не противоречит требованиям нормативных документов по

пожарной безопасности при условии выполнения положений ч. 3 ст. 89
Технического регламента и иных требований нормативных документов
(геометрические параметры эвакуационных путей и выходов и др.).

Заместитель начальника института



А.Ю. Лагозин