



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

25.08.2018 № 2108-1-29-13-У Г-ну Соколову Б.В.

На № б/н от 16.08.2018.

e-mail: pbo301@mail.ru


О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что учет дверей с доводчиками и другими устройствами самозакрывания, в том числе противопожарных, не регламентируется Методикой определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности (Приказ МЧС России №382 от 30 июня 2009 г.) с учетом изменений внесенных Приказом МЧС России №749 от 12.12. 2011 г. и Приказом МЧС России №632 от 02.12.2015 года (далее – Методика)

Вместе с тем, в соответствии с п. 7 Методики при расчете рассматриваются сценарии пожара, при которых реализуются наихудшие условия для обеспечения безопасности людей. В качестве сценариев с наихудшими условиями пожара следует рассматривать сценарии, характеризующиеся наиболее высокой динамикой нарастания ОФП. Следовательно, при проведении расчета пожарного риска двери в обычные лестничные клетки (в том числе противопожарные и с доводчиками) должны рассматриваться как открытые.

Одновременно сообщаю, что даже при наличии незадымляемых лестничных клеток расчет эвакуации должен производиться до выхода наружу, поскольку в указанных лестничных клетках могут образовываться скопления людей продолжительностью более 6 минут, либо скопления меньшей продолжительности, препятствующие выходу людей из поэтажных коридоров.

Начальник института


Д.М. Гордиенко

А.В. Карпов
(495) 524-81-35