



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

02.11.2018 № 2345-1-29-18-2

Гр. С.В. Мордашову

E-mail: pris3@mail.ru

На № _____ б/н _____ от 03.10.2018 г.

По существу изложенных в письме вопросов сообщая следующее:

1. Ввиду объективных различий в условиях работы при пожаре систем вытяжной противодымной вентиляции предназначенных для удаления продуктов горения непосредственно из горящего помещения или из смежного с ним помещения (коридора, холла, вестибюля), в разделе 7 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» установлены различные требования к защите описанных выше коридоров и помещений. Положения п. 7.3а) СП 7.1330.2013 не распространяются на коридоры (холлы, вестибюли), защищенные автоматическими установками водяного пожаротушения.

2. Требования п. 7.2а) СП 7.13130.2013 распространяются на любые здания высотой более 28 м, в т.ч. здания, содержащие пожарные отсеки высотой менее 28 м.

3. Требования п. 7.3д) СП 7.13130.2013 распространяются на все помещения, имеющие выходы в рассматриваемый коридор.

Начальника института

Д.М. Гордиенко