



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

07.10.2019 № 1699-1-29-13-2

Гр. Грибанову Е.Ю.

На №34198437 от 17.09.2019

E-mail: Jackgr@yandex.ru

В соответствии с поручением МЧС России, по существу изложенных в обращении от 17.09.2019 г. №34198437 вопросов, сообщая следующее.

По мнению специалистов института требования следующих документов: пункта 40(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», части 11 статьи 87 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также требования п. 5.2.3 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» распространяются, в том числе и на рекламные конструкции, выполненные из тканевых, виниловых и других полотен, в т.ч. натягиваемых на каркас. При этом объемные световые рекламные конструкции, занимающие незначительную часть фасада здания, к транспарантам и баннерам не относятся.

Класс конструктивной пожарной опасности здания С0 не подразумевает необходимость применения для защитно-декоративного экрана фасадных систем исключительно материалов групп горючести НГ.

Начальник института

Д.М. Гордиенко

Н.Н. Анисимова
(495) 524-98-52
С.А. Лучкин
(495) 524-82-51