



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

03.09.2018 № 5255эл-1-23-13-4

На № _____ от _____

Генеральному директору

ООО «Эгида»

В.Н. Санаеву

E-mail: audit_01@mail.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

По поручению руководства МЧС России, по существу изложенных в
Вашем письме вопросов (Ваше обращение № В-30912 от 17.07.2018) направляю
Вам мнение специалистов института.

Приложение: на 3 л., в 1 экз., только в адрес.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин

Мнение специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

1. Согласно пункту 1) части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Технический регламент) пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной в случае, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Техническим регламентом.

Вместе с тем, поскольку расчеты по оценке пожарного риска в соответствии с «Методикой определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» (утверждена приказом МЧС от 10.07.2009 г. №404, изменения утверждены приказом МЧС России от 14.12.10 № 649) (далее – Методика) рекомендуется проводить для обоснования только тех отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности, которые могут быть учтены при проведении указанных расчетов в соответствии с Методикой, то обосновывать отступления, в части степени огнестойкости здания (пожарного отсека), обеспечения деятельности пожарных подразделений не рекомендуется.

Требования документов, указанных в перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» являются обязательными.

2. В соответствии со статьей 69 Технического регламента допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к Техническому регламенту противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 Технического регламента. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 Технического регламента.

В соответствии со статьей 78 Технического регламента специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, разрабатываются для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности.

Достаточность заложенных проектных решений и соответствующих обоснований, а также необходимость разработки специальных технических условий может быть оценена для конкретного объекта проектирования, с учетом его специфики.

3. Оценка возможности обнаружения пожара всеми находящимися в помещении людьми производится лицом, производящим расчет, на основе данных о степени загроможденности производственного помещения, его

площади, принятых объемно-планировочных решениях и иных факторах, способных повлиять на вероятность обнаружения пожара персоналом.

4. Расход воды на нужды пожаротушения определяется соответствующим расчетом при разработке плана тушения пожара, с учетом специфики объекта проектирования (в частности, с учетом предполагаемых технических решений).

5. Включение в перечень объектов, в которых допускается увеличение величины индивидуального пожарного риска до 10^{-4} год⁻¹, зданий, в которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы по мнению специалистов института не допускается, поскольку на момент разработки «Пособия по оценке величины пожарного риска на производственных объектах» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2012) (далее – Пособие) в редакции Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов» пункт, включающий в перечень опасных производственных объектов вышеуказанные здания, отсутствовал.

6. В соответствии с п.17 Методики вероятность эффективного срабатывания соответствующих средств предотвращения или локализации пожароопасной ситуации или пожара принимается исходя из статистических данных, публикуемых в научно-техническом журнале «Пожарная безопасность» или по паспортным данным завода-изготовителя оборудования.

В соответствии с п.35 Методики при отсутствии данных по эффективности технических средств противопожарной защиты, величины вероятностей эффективного срабатывания допускается принимать равными нулю.

Условные вероятности эффективного срабатывания систем противопожарной защиты, приведенные в таблице ПЗ.2 Пособия, рекомендуется применять для построения деревьев событий при возникновении и развитии пожароопасных ситуаций.

7. Поскольку, в соответствии с п.36 Методики учитывается использование автоматических установок пожарной сигнализации (далее – АУПС) в сочетании с системой оповещения и управления эвакуацией людей (далее – СОУЭ), то вероятность эффективного срабатывания данной системы получается перемножением условных вероятностей срабатывания АУПС и СОУЭ и будет равна, в рассматриваемом Вами случае, 0,64.

8. Применение объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара в безопасную зону, учитывается при оценке вероятности успешной эвакуации людей.

9. В соответствии с п.15 Методики информация о частотах реализации пожароопасных ситуаций (в том числе возникших в результате ошибок работника), необходимая для оценки риска, может быть получена непосредственно из данных о функционировании исследуемого объекта или из данных о функционировании других подобных объектов.

10. В соответствии с п. 4.1.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением №1)» все размеры эвакуационных путей и выходов указываются в свету. Размером в свету является минимальное расстояние между крайними выступающими частями любых объектов в световом проеме. Таким образом, при определении размеров

эвакуационных путей и выходов в свету необходимо учитывать все выступающие элементы (ручки дверей, замочные изделия и иные выступающие элементы).

11. В настоящее время требований, регламентирующих допуски на отклонения от требуемых геометрических параметров эвакуационных путей и выходов, нормативными документами и нормативными правовыми актами по пожарной безопасности не предусмотрено.

12. Для автономных пожарных резервуаров, не являющихся элементами водопроводной сети, восстановление пожарного объема воды допускается любым доступным способом, в том числе и подвозом воды мобильной пожарной техникой. Обоснование способа восстановления пожарного объема воды в специальных технических условиях, в этом случае, не требуется. Соответствующее обоснование целесообразно отразить в проектной документации.

Начальник отдела

Д.В. Ушаков

Заместитель начальника отдела

А.В. Ильичев

Старший научный сотрудник

С.Г. Панфилов