



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

13.02.2020 № 219-1-29-13-4

На № 34251412 от 28.01.2020

Гр. Соколову Б.В.

e-mail: sokol_777@hotmail.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

По существу Вашего обращения сообщая, что в соответствии с Приложением 1 «Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности» (утверждена приказом МЧС от 30.06.2009 г. № 382, изменения утверждены приказом МЧС России от 12.12.2011 г. № 749 и № 632 от 01.12.2015 г.) (далее – Методика) частота возникновения пожара в здании (пожарном отсеке) определяется в зависимости от наименования объекта, а не от класса его функциональной пожарной опасности.

Следовательно, для здания (пожарного отсека) организации торговли частоту возникновения пожара следует принимать по п. 8 Приложения 1 Методики независимо от наличия в указанном здании помещений иного функционального назначения и назначения помещения, в котором возникает очаг пожара.

Начальник института

Д.М. Гордиенко