



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

16.02.2015 № 630зп-13-2-3

На № 06 от 16.01.2015 г.

Директору
ООО "ДАРС - инжиниринг"
М.Г. Мишину

О разъяснении требований
нормативных документов

E-mail: k.orlova@darscompany.ru

По существу изложенного в письме вопроса сообщаем, что положения п. 7.2 г) СП 7.13130.2013 распространяются не на все коридоры и холлы здания, а на коридоры и холлы, сообщающиеся через дверные проемы с незадымляемыми лестничными клетками.

Заместитель начальника института

 С.С. Воевода