

части не соответствует



**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

Генеральному директору
ООО «ПБС»

Д.О. Самсонову

10.08.2009

На № 18/34



() рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности МЧС России обращение о порядке применения Специальных технических условий на проектирование противопожарной защиты объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Гранатный пер, вл. 6-8», согласованных в установленном порядке МЧС России (письмо ДНД МЧС России от 01.12.2008 № 19-2-2-4178), до вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», проектная документация по которым поступила на государственную экспертизу после 1 мая, рассмотрено и сообщается следующее.

Проектирование объектов в соответствии со специальными техническими условиями, согласованными до 1 мая т.г., не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации. Положения вышеназванных специальных технических условий должны выполняться в полном объеме, в части не противоречащей требованиям Технического регламента.

Заместитель директора Департамента
надзорной деятельности -
заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору

А.Н. Гилетич