

**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012

Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46

Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»

E-mail: info@mchs.gov.ru

16 июля 2010

№

На №

от

О рассмотрении обращения
на № МГЭ-33/682 от 30.04.2010

Руководителю
Мосгосэкспертизы
Правительства Москвы

Е.Г. Антиповой

2-я Брестская ул., д. 8,
г. Москва, 125047



переговорить
В.В. В.В.
22.07

При этом направляется мнение ФГУ ВНИИПО МЧС России о применении требований, предъявляемых к путям эвакуации при определении расчетных величин пожарного риска.

Приложение: упомянутое по тексту на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору -
заместитель директора
Департамента надзорной деятельности



А.А. Макаревич

Вход № МЭ-28-2470/0-(0)-0
22.07.10
МОСГОСЭКСПЕРТИЗА

340963



Мнение **специалистов ВНИИПО МЧС России по вопросам письма**
Мосгосэкспертизы № МГЭ-33/682 от 30.04.2010

В соответствии со статьей 6 часть 1 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной **безопасности**», обязательными к выполнению на объекте являются требования пожарной **безопасности**, установленные федеральными законами о **технических** регламентах. В частности обязательные требования к эвакуационным путям и выходам, о которых идет речь в Приложении 5 «Методики определения **расчетных** величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», сформулированы в статье 89.

Требования **СП1.13130.2009** «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» и **других** нормативных документов обязательными к исполнению при расчете пожарного риска не являются, поскольку в соответствии со статьей 16 **ФЗ №184** данные документы применяются на добровольной основе.

Начальник отдела 3.4

Ведущий научный сотрудник
отдела 3.4

Д.В. Ушаков

А.В. Карпов



Раздел, Виктор
2/2- 37
13. 07. 10 у ВНИИПО

Директору Департамента
надзорной деятельности
Ю. И. Дешевых

п
РП

Уважаемый Юрий Иванович!

О разъяснении требований к путям эвакуации.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 декабря 2002 г. № 184 - ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска», приказом МЧС России от 30.06.2009 г. № 382 утверждена «Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности».

Просим дать разъяснение по следующему вопросу.

Приложением к приказу МЧС России от 30.06.2009 № 382 «Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» в расчетных схемах подлежат учету только те пути движения людей, которые отвечают требованиям, предъявляемым к путям эвакуации. Требования к путям эвакуации по количеству, ширине, высоте, предельно допустимой протяженности и отделке, указаны в ст. № 53, ч. 2, 4; ст. 89, ч. 8; ст. 134, ч. 6, таб. 28 Федерального закона РФ №123 - ФЗ от 22.07.2008, а также СП 1.13130.2009, СНиП 31-06-2009, СНиП 35-01-2001 и т.д.

Является ли обязательным соблюдение всех требований нормативных документов по пожарной безопасности, предъявляемых к путям эвакуации, при определении расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности. Если нет, то какие требования к путям эвакуации являются не обязательными при определении безопасной эвакуации людей и расчетных величин пожарного риска.

Прошу ответить в возможно короткие сроки.

Руководитель

Е.Г. Антипова