

линейная скорость распр. плам



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(Академия ГПС МЧС России)

ул. Б. Галушкина, 4, г. Москва, 129366
Телефон: (495) 686-45-27, (495) 682-20-91
Факс: (495) 683-76-77
E-mail: info@academvgps.ru

28 июля 2010 г.

И

На от

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем, что для определения времени блокирования путей эвакуации (необходимого времени эвакуации) допускается на начальной стадии пожара (до 10 минут) линейную скорость распространения пламени принимать уменьшенной в два раза по сравнению со справочной величиной, указанной в приложении к учебному пособию - Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учебное пособие. - М.: Академия ГПС МВД России, 2000., что не противоречит Справочнику руководителя тушения пожара - Иванников В. П., Ключ П. П. Справочник руководителя тушения пожара. - М.: Стройиздат, 1987, а также указано в монографии - Пузач С. В. Методы расчета тепломассообмена при пожаре в помещении и их применение при решении практических задач пожаровзрывобезопасности. Монография. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2005.

Заместитель начальника -
начальник ИЗиДО

Ю.П. Ненашев

Исп.: Лобаев И.А.
тел.: 617-26-40

1. ВВЕДЕНИЕ

Данная работа выполнена на основании договора №5577/Н-3.4 от 5 апреля 2011 г.

Необходимость проведения расчетов по определению расчетных величин пожарного риска для корпуса № 21 Городской клинической больницы им. С.П. Боткина, запроектированного и построенного в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности (до введения в действие Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») обусловлена пристройкой контрольно-пропускного пункта №1 (далее КПП-1).

КПП-1 одноэтажное сооружение без подвала, с площадью застройки 154,6 м², размерами 10,7 х 8,3 пристраивается к продольной стене существующего семиэтажного лечебного корпуса №21.

Здание КПП-1 выделено в отдельный пожарный отсек.

Полученные в результате расчетов данные о времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара и времени эвакуации людей при пожаре из рассматриваемого объекта определены только для конкретного здания и переносу на другие объекты не подлежат. Полученные в результате проведения расчетов значения пожарного риска справедливы только для рассмотренных исходных данных для объекта (объемно-планировочные решения, максимальное количество людей и т.д.). Результаты расчетов подлежат корректировке при любых изменениях объемно-планировочных решений рассматриваемого объекта.

У
АСЧЕТ РИСКА

ВНИИПО О ка

ВЫВОДЫ

На основании проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для объекта «Корпус № 21 Городской клинической больницы им. С.П. Боткина», расположенного по адресу: г. Москва, САО, 2-ой Боткинский проезд, вл. 5, корп. 21., не превышает допустимого значения, установленного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» **при выполнении дополнительных противопожарных мероприятий:**

1. Предусмотреть в корпусе №21 следующие системы противопожарной защиты:

- систему оповещения и управления эвакуацией не ниже 4-го типа;
- систему пожарной сигнализации;
- систему автоматического пожаротушения;
- систему вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из всех поэтажных коридоров здания;
- систему подачи наружного воздуха при пожаре в лифтовые шахты;
- систему подачи наружного воздуха в лестничные клетки здания при пожаре.

2. Блоки операционных и палаты, предназначенные для размещения немобильных групп населения, выполнить в соответствии с требованиями, предъявляемыми к пожаробезопасным зонам.

Вывод справедлив для исходных данных, представленных в расчете (объемно-планировочные и архитектурные решения, количество и расположение людей, параметры систем противопожарной защиты и т.д.). При изменении исходных данных расчет пожарного риска должен быть проведен повторно.