



ЦЕНТР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ
И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г. Москва, Гамсонский переулок, 2
Тел. +7 (495) 781-96-00, факс +7 (495) 781-72-70
e-mail: info@opsm.ru

Исх. № 954/10-11
от «05» сентября 2011 г.

Заместителю директора
ФГУ ВНИИПО МЧС России
Хасанову И.Р.

Уважаемый Ирек Равильевич!

В соответствии с п. 7.13и СП 7.13130.2009 в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения следует предусматривать подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией. В соответствии с п.7.4 СП 7.13130.2009 при совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении (расход приточного воздуха меньше расхода удаляемого расхода продуктов горения) должен составлять не более 30 %. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.

При проектировании систем противодымной защиты для коридоров, в том числе коридоров жилых секций, возникает ряд вопросов по применению вышеперечисленных положений.

Просим Вас разъяснить:

1. Возможность учитывать при расчете дисбаланса не только непосредственно механические системы приточной и вытяжной противодымной вентиляции, но и поступления воздуха через проемы тамбур-шлюзов с подпором воздуха, через проемы шахт лифтов, через открытые двери на путях эвакуации (наружу или на лестничные клетки), через неплотности дверей и т.п;

2. Необходимость расчета дисбаланса и обеспечение его величины не выше 30% при условии, что перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов без учета систем приточной противодымной вентиляции не превышает 150 Па.

Оплату гарантируем: ООО «Центр ОПСН», 129626, г. Москва, Новоалексеевская улица, д.20А, стр. 1, ИНН/КПП 7709573477/771701001, Р/С 40702810200070000229 в АБ «ИнтерПрогрессБанк» (ЗАО) г. Москва, К/СЧ 404101810100000000402, БИК 044525402

Директор

Главный бухгалтер

Иск. Бакаев С.А.
Тел. (495) 781-96-00



П.В. Трофимов

О.Н. Бушентко