

**МЧС РОССИИ****ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

08.04.2010 № 13-4-04/1891
На № 50/04-10 от 06.04.2010

Директору ООО «Центр обеспечения
пожарно-спасательной и научной
деятельности»
П.В. Трофимову

129626, г. Москва, Новоалексеевская ул.,
д. 20а, стр. 1

Уважаемый Павел Викторович!

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что «Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», утвержденная приказом МЧС России от 30 июня 2009 года №382, недостаточно адаптирована для оценки пожарного риска в жилых зданиях. В настоящее время проводится соответствующая корректировка Методики.

В связи с этим на период внесения изменений и дополнений в Методику считаю возможным оценку уровня безопасности для жилых зданий производить согласно Приложению №2 ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования», поскольку, в соответствии с приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 апреля 2009 года №1573, указанное приложение входит в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Начальник

Н.П. Кошлов

Карпов (495) 524-81-35

15/04-10
09 04 2010