



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Московской области)**

Главному инженеру
ОАО «Москокс»

И.Н. Малкину

Белокаменное шоссе, владение 13,
г. Видное, Ленинский район,
Московская область, 142703.

ул. Обручева, 46, г. Москва, 117342

Телефон: (499) 743-03-40 Факс (495) 334-95-20

27.01.2012 № 94-НД-2-4-6

На № 02/946 от 26.12.2011

Уважаемый Игорь Николаевич !

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Московской области, рассмотрев Ваше письмо от 29.12.2011 № 02/946, сообщает, что нормативными документами в области пожарной безопасности не установлены требования по обеспечению автоматической противопожарной защиты производственных зданий (помещений) с обращением газообразных взрывопожароопасных веществ.

В соответствии с положением п. 2 статьи 78 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований вышеуказанного Федерального закона должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Ранее аналогичные требования были установлены п. 1.5* СНиП 21-01-07* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

В соответствии с положениями приложения к приказу МЧС России от 28.11.2011 №710 (зарегистрирован в Минюсте России от 30.12.2011, регистрационный № 22899) «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности» отступления от требований нормативных документов необходимо оформить в виде специальных технических условий с указанием мероприятий компенсирующих отступления. Указанные технические условия должны быть оформлены специализированной организацией имеющей практический опыт работы в данной сфере и согласованы в установленном порядке на заседании нормативно-технического совета Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Московской области.

Заместитель главного государственного инспектора
Московской области по пожарному надзору

А.А. Медведев

