



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

22.06.2020 № 1067-1.29.13.2

На № б/н от 17.06.2020

Грибанову Е.Ю.

Jackgr@yandex.ru

Уважаемый Евгений Юрьевич!

Рассмотрев Ваше обращение, специалисты института сообщают, что в соответствии с таблицей 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», в зданиях с массовым пребыванием людей, не относящихся к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1, необходимо применять кабели типа исполнения не ниже:

- «нг(...)-FRHF» - для систем противопожарной защиты, а так же других систем, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара;
- «нг(...)-HF» - для систем, не относящихся к СПЗ.

В соответствии с п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, к объектам с массовым пребыванием людей относятся здания и сооружения, кроме жилых домов, в которых может одновременно находиться 50 и более человек.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин