



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

03.09.2020

№ 1126-1-29-13-5

г.р. Фаустову Ю.

На № _____

от _____

E-mail: y.faustov@outlook.com

На ваше электронное обращение сообщаяю.

1. Согласно п.Б.10 Приложения Б СП 109.133330.2012 «Холодильники» холодильник: здание с искусственным охлаждением воздуха в помещениях, предназначенных для охлаждения, обработки и хранения скоропортящихся продуктов. Из определения следует, что холодильник это производственное здание, включающее охлаждаемые помещения, в соответствии с п.6.13.1 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» холодильники - это здания и помещения.

2. По мнению специалистов института, здания, в которых охлаждение осуществляется навесными кондиционерами, не относятся к холодильникам, поскольку режим охлаждения в них вряд ли будет соответствовать благоприятным для охлаждения, обработки и хранения скоропортящихся продуктов. Скорее всего такие здания могут быть использованы для кратковременного нахождения в них продукции с сохранением ее качественных показателей, которая не нуждается в глубоком охлаждении и тем более в заморозке.

3. В соответствии с СП 109.133330.2012, СП 4.13130.2013 здания холодильников могут быть классифицированы по назначению, объему охлаждаемых помещений (камер, модулей), пожаровзрывоопасности хладагента, режиму охлаждаемой продукции и ее массе, но не по проценту охлаждаемых помещений. Можно с уверенностью сказать, что в зданиях холодильников наибольшую долю по объему, по площади составляют охлаждаемые помещения, модули.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин