



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

22.06.2014 № 123-1-28-13-5 Инженеру

На № _____ от _____

ООО «Инновационные технологии
безопасности»

О разъяснении требований

Б.В. Соколову

нормативных документов

E-mail: sokolov@insafety.ru

Уважаемый Борис Владимирович!

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем наше мнение по затронутым вопросам.

1. В п.6.1.3 СП 4.13130.2013 имеется в виду площадь пола одного этажа между противопожарными стенами 1-го типа.

2. В п.6.1.43 СП 4.13130.2013 имеется в виду, что суммарная площадь пола всех вставок, встроек здания, выделенных противопожарными перегородками и стенами 2-го типа, не должна превышать площади одного этажа в пределах пожарного отсека, установленной в СП 2.13130.

3. В разделе 6 СП 4.13130.2013 положения пунктов 6.2.8, 6.2.10 и 6.2.14 могут быть распространены и на складские здания. При очередной корректировке СП 4.13130 будут поданы предложения о соответствующей корректировке (переносе указанных пунктов в раздел 6.1).

4. Этажи автостоянки, заглубленные ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений, следует рассматривать как подземные помещения.

Заместитель начальника института -
начальник НИЦ Р

С.Г. Цариченко