



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

19.04.2016 № 125-1-29-13-5
На № б/н от 31.03.2016

Гр. Фаустову Л.А.

E-mail: lfaustov@mail.ru

О противопожарных расстояниях
от наружных установок

Уважаемый Леонид Алексеевич!

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаю мнение специалистов института по затронутым вопросам.

1. Возможность применения положений нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе и ведомственного характера), разработанных и используемых до вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», регламентирована положениями части 1 статьи 151 указанного Технического регламента.

2. Повторно отмечаем (см. наш ответ от 30.03.2016 № 93-1-29-13-5), что противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками внутри проектируемого объекта определяются по действующим нормативным правовым актам и нормативным документам в области пожарной безопасности после соответствующей классификации проектируемого объекта (принадлежность к тому или иному виду промышленности, территориальная принадлежность и т.п.), которая должна быть произведена проектной организацией на стадии подготовки проектной документации.

Данные расстояния зависят от многих факторов (уровня пожарной опасности объекта, типа и конструктивных особенностей наружных установок, параметров и степени пожарной опасности технологических процессов, количества и вида обращающихся в установках горючих веществ и материалов, уровня оснащения объекта средствами противопожарной защиты и др.).

На основании вышеизложенного, а также не имея сведений о конкретной области применения и типах проектируемых Вами наружных установок, однозначно ответить на Ваши вопросы по определению противопожарных расстояний от наружных установок до общественных и производственных зданий и сооружений не представляется возможным.

3. Отмечаем, что в тех случаях, когда для рассматриваемых Вами наружных установок отсутствуют нормативные требования по противопожарным расстояниям, следует руководствоваться положениями части 1 статьи 100, части 2 статьи 78 и части 1 статьи 6 ФЗ №123-ФЗ.

Заместитель начальника института



Н.В. Жмельков