



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

05.08.2013 № 167-1-24-13-5

Гр-ну Мордашову С.

На № б/н от 29.07.2013 г.

Email: pri3@mail.ru

Согласно п. Б.1 Приложения Б СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» при определении категорий помещений В1-В4 учитывается максимальное значение удельной временной пожарной нагрузки на любом из участков помещения.

По мнению специалистов института, в том случае, если в погрузчике содержатся (обрабатываются) горючие вещества и материалы, то они относятся к временной пожарной нагрузке и должны учитываться при определении категорий помещений В1-В4.

Заместитель начальника НИЦ ППиПЧСП

Н.В.Смирнов

Смирнов Е.В.
521-94-28