



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

27.08.2018 № 1939-1-29-13-4 Гр. Мордашову С.В.

На № б/н от 17.08.2018 г.

e-mail: pris3@mail.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

По существу Вашего обращения сообщая, что определение этажности здания в п. 3.56 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» идентичны определению, содержащемуся в п. Г8* СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». По мнению специалистов института, примечание к указанному п. Г8* о не включении в расчетное количество этажей отдельных технических надстроек на кровле (выходов из лестничных клеток, машинных помещений лифтов, венткамер и т.п.) представляется актуальным и при предъявлении требований пожарной безопасности. Вместе с тем, при размещении указанных надстроек следует учитывать противопожарные требования п. 3.1 СП 1.13130.2009 к определению высоты здания и высоте расположения этажа.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин