



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

19.06.2015 № 202-1-20-13-1

гр. Б.В. Соколову

На № б.н. от 02.06.2015

sokolov@insafety.ru

На Ваш запрос специалистами института подготовлен ответ по вопросу разъяснения требований ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Приложение: Мнение специалистов на 1л. в 1экз.

Заместитель начальника института
по научной работе

А.В. Матюшин

Мнение специалистов института
по вопросу разъяснения требований ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», затронутому в письме от
гр. Б.В. Соколова
(исх. № 6/н от 02.06.2015)

Требования пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации в зданиях и сооружениях регламентированы табл.28 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с учётом изменений, изложенных в ФЗ № 117-ФЗ от 10.07.2012, № 185-ФЗ от 02.07.2013 и №160-ФЗ от 23.06.2014г.) в зависимости от класса (подкласса) функциональной пожарной опасности здания, а также этажности и высоты здания и вне зависимости от функциональности (класса) помещений, размещенных в этом здании, т.е. в Вашем случае отделку на путях эвакуации следует предусматривать как для здания класса Ф.3.3.

Требования пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных и облицовочных материалов в зальных помещениях в зданиях и сооружениях регламентированы табл.29 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с учётом изменений, изложенных в ФЗ № 117-ФЗ от 10.07.2012, № 185-ФЗ от 02.07.2013 и №160-ФЗ от 23.06.2014г.) в зависимости от класса (подкласса) функциональной пожарной опасности здания, а также вместимости зальных помещений и вне зависимости от функциональности (класса) помещений, размещенных в этом здании, т.е. в Вашем случае отделку в зальном помещении следует предусматривать как для здания Ф.3.3.

По нашему мнению, под термином «зальное помещение» следует понимать помещение определенного функционального назначения для проведения группой людей каких-либо ограниченных во времени мероприятий (например, культурно-зрелищных, спортивных и т.д.), при этом производственные помещения (например, лаборатории, мастерские) к ним не относятся.

Заместитель начальника центра –
начальник отдела

 Н.В. Смирнов

Начальник сектора



О.И. Молчадский