



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

01.11.2013 № 242-1-27-13-4
На № б/н от 02.09.2013

гр. В.В. Ницакову
ул. Салтыковская, д.15, к.1, кв.12
г. Москва

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что:

1. Требования пожарной безопасности по обеспечению сквозных проходов через лестничные клетки в зданиях и сооружениях изложены в разделе 8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». По вопросам касающихся проектирования сквозных проходов через лестничные клетки Вам необходимо обратиться в проектные организации.

2. Требования пожарной безопасности по обеспечению проездов и подъездов для пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям изложены в статье 98 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) и разделе 8 свода правил СП 4.13130.2013.

Требования к расстояниям от края проезжей части, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий и сооружений приведены в части 7 статьи 98 Технического регламента и пунктах 8.5 и 8.8 СП 4.13130.2013, при этом, указанные расстояния определяются в зависимости от высоты зданий и сооружений, а не их этажности.

Заместитель начальника -
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов

М.В. Фомин
(495) 524-81-74